


# Probennahmetopf DN 200

## Produktinformationen



### Passend für

- Fettabscheider LipuJet-P
- NS 15 – 20

### Beschreibung

- Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 200 nach Abscheideranlagen
- Material: PE
- In runder Bauform, mit
  - Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf
  - Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450